



51.004	клеммная коробка	D12.503	Подключение для дренаж Конденсат отработанных газов
A01.000	Горелка	D13.001	Запорная арматура питательной воды
D03.000	Соединительный патрубок газохода отработанных газов	D13.002	Обратная арматура питательной воды
D04.007	Дверца поворотной камеры	D14.001	Манометр (с Контрольная функция)
D05.000	Контрольное отверстие со стороны пара	D14.002	Ограничитель давления
D05.001	Контрольное отверстие со стороны воды	D14.005	Запорная арматура
D05.002	Контрольное отверстие сторона газов сгорания	D14.013	измерительный преобразователь давления
D05.005	Смотровое отверстие факела	D15.001	Индикатор уровня 1
D06.000	опорная рама		Индикатор уровня 2 опция
D06.002	Такелажная проушина	D15.003	Измерительный преобразователь уровня
D08.000	арматуры защиты от избыточного давления 1	D15.006	Ограничитель уровня
D08.100	арматуры защиты от избыточного давления 2 опция	D16.002	Запорная арматура обессоливания опция
D09.000	Запорная арматура для пара	D16.005	Арматура регулировки обессоливания опция
D12.001	Запорная арматура сброса	D16.006	Измерительный преобразователь проводимости опция
D12.002	Быстросействующая арматура удаления шлама		

Пояснение символов



Предостережение: опасное электрическое напряжение



Транспортировочные приспособления присоединять только в данных местах



Предостережение: Горячая поверхность (напр., неизол. арматура)

UNIVERSAL паровой котел U-HD

по Жаротрубный, дымогарный двухходовой

DA025

Издание 2 (10/15)

UNIVERSAL паровой котел Тип	Размеры						
	L 1 ²⁾ [mm]	L 2 ¹⁾ [mm]	L 3 [mm]	B 1 [mm]	B 2 ¹⁾ [mm]	H 1 ³⁾ [mm]	H 2 ¹⁾ [mm]
U-HD 350	2260	1683	1495	1428	1211	1807	1581
U-HD 500	2415	1838	1650	1522	1305	1897	1673
U-HD 800	2910	1938	1715	1722	1505	2097	1870
U-HD 1250	3058	2418	2195	1699	1482	2127	1887
U-HD 2000	3842	2763	2490	1992	1775	2477	2115
U-HD 3200	4025	3153	2880	2244	2027	2816	2362

UNIVERSAL паровой котел Тип	Присоединение уходящих газов		опорная рама			
	H 3 [mm]	L 4 [mm]	L 5 [mm]	B 3 [mm]	B 4 [mm]	
U-HD 350	502	1460	55	770	60	
U-HD 500	555	1600	55	870	60	
U-HD 800	553	1635	55	900	60	
U-HD 1250	604	2105	55	900	60	
U-HD 2000	604	2375	55	1060	60	
U-HD 3200	623	2750	55	1105	80	

- Указание и данные по требованиям к помещениям для установки котлов см. Техническую информацию T1024.
- Размеры для стандартной изоляции 00 мм толщиной
- объем поставки фиксируется в подтверждении заказа
- Комплектация и полные размеры в соответствии с проектным, техническим листом.
- Размеры с допуском $\pm 1\%$
- Размеры монтажного отверстия
 - Высота монтажного отверстия: минимальная прибавка 100 мм к размеру H1 или H2 (установленная / не установленная арматура)
 - Ширина монтажного отверстия: минимальная прибавка 200 мм к размеру B1 или B2 (установленная / не установленная арматура)

1) Минимальные транспортировочные размеры при снятых арматуре, горелке и клеммной коробке (без кабельного канала; с кабельным каналом + 75 мм справа).

2) Размер L1 – стандартный размер и зависит от изготовителя горелки, конструкции и фактической производительности пара.

3) Размер H1 может варьироваться в зависимости от изготовителя клапана.